



Strojirenský zkušební ústav, s.p., Brno, Česká republika  
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Czech Republic

## OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE CERTIFICATE OF TEST

Číslo:  
Number **O-B-00258-21**

Výrobek:  
Product Technologie na úsporu vody  
Water-saving technology

Typové označení:  
Type designation M22/FA 10701 (Antivandal), M24/FA 10701 (Antivandal)

Zákazník:  
Customer FLEX SMILE s.r.o.  
Rybná 716/24  
110 00 Praha 1 – Staré Město  
Česká republika

Výrobce:  
Manufacturer FLEX SMILE s.r.o.  
28. Října 420/4  
415 01 Teplice  
Česká republika

Metoda zkoušek:  
Test method Měření průtoku – dle specifikace zákazníka  
Measurement of flowrate – pursuant to the Customer's specification

### Výsledky: Results

Vzorek Sample	Naměřená hodnota průtoku [ l/min ] při tlaku Flowrate value [ l/min ] measured at pressure		
	0,1 [MPa]	0,3 [MPa]	0,6 [MPa]
<b>M22/FA 10701 (Antivandal)</b> (průtok-flowrate 6 l/min)	2,2	4,0	5,9
<b>M24/FA 10701 (Antivandal)</b> (průtok-flowrate 4 l/min)	1,5	2,8	4,1


Podklad pro vydání osvědčení  
Basis for Certificate issue

Protokol č. 39-15410 ze dne 2021-02-12  
Report No. 39-15410 of 2021-02-12

Strojirenský zkušební ústav, s.p. tímto osvědčením o zkoušce potvrzuje, že u předmětného výrobku provedl zkoušky s výše uvedenými výsledky.  
The Engineering Test Institute certifies by this Certificate of Test to have conducted for the given product the test with above stated results.

Brno, 2021-02-12



  
Bc. Petr Kuběna  
vedoucí zkušebny mechanických zařízení  
Head of Mechanical Equipment Test Station

O-B-00258-21, strana – page 1 (1)

